

BRANDWEER

Fryslân

GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG

Registratie nr.

Ingekomen 28 OKT. 2019

	B	W	W	S
v.k.a.				
afdoen cf. beleid				
advies				

Aan het college van Burgemeester en Wethouder
van de gemeente Schiermonnikoog
T.a.v. de heer L. Visser
Postbus 20
9166 ZP SCHIERMONNIKOOG

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl



Datum 17 oktober 2019 Behandeld door L.A. van Tongeren
Onze referentie UIT/19011770/BRW/BR/RB Doorkiesnummer 088 22 98 971
Uw referentie 4434081 E-mail l.vantongeren@brandweefryslan.nl
Uw brief van 11 oktober 2019 Bijlagen 0

Onderwerp vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor vervangen onderzoeksgebouw, Heereweg 10 Schiermonnikoog

Geacht college,

Op 11 oktober 2019 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het "vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het vervangen onderzoeksgebouw" aan de Heereweg 10 te Schiermonnikoog toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Het plan behelst het gedeeltelijk slopen en nieuw bouwen van een onderzoeksgebouw ten behoeve van de rijksuniversiteit Groningen. De uitkijktoren zal geïntegreerd worden in het nieuwe gebouw. Ook zijn er een aantal slaapverblijven aanwezig.

Externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit vooroverleg aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Opkomsttijd

Voor het plangebied geldt een opkomsttijd van circa 16 minuten. Hiermee wordt niet voldaan aan de gestelde normtijd van 15 minuten voor risicogebied 3 op basis van Dekkingsplan 2.0 van Brandweer Fryslân. Deze overschrijding wordt niet direct als een probleem gezien. Brandweer Fryslân benadrukt wel dat een snelle detectie van brand de snelheid van ontvluchten voor personen en het



Meiïnoar foarút



BRANDWEER

Fryslân

alarmeren van de brandweer bevordert. Het plaatsen van rookmelders in elke ruimte strekt tot de aanbeveling. Over de exacte invulling hiervan denkt Brandweer Fryslân graag mee.

Bluswatervoorzieningen

Bij een beginnende brand is de brandweer allereerst aangewezen op de aanwezige tankinhoud. Wanneer een brand van grotere omvang wordt zal er gebruik moeten worden gemaakt van de primaire-, secundaire- en tertiaire bluswatervoorzieningen. Primaire bluswatervoorzieningen in de vorm van brandkranen zijn in de nabijheid van dit plangebied niet aanwezig. De inschatting is dat de omliggende sloten niet voldoen als secundaire- en tertiaire bluswatervoorziening. Dit betekent dat er indien nodig een poging tot redden van slachtoffers wordt gedaan onder dekking van een handstraal. Hiervoor is het water in de tank benodigd. Een beginnende brand zal ook doormiddel van de aanwezige tankinhoud geblust kunnen worden, hierna kan er rekening worden gehouden met een afbrandsценario in verband met het ontbreken van een adequate bluswatervoorziening. Opgemerkt moet worden dat een snelle detectie van brand het tijdig vluchten van personen bevordert.

Bereikbaarheid

Voor de brandweer is het wenselijk om een willekeurige locatie middels twee onafhankelijke routes te kunnen bereiken. Voor dit plangebied is dit eventueel mogelijk om via twee routes het plangebied te bereiken. Brandweer Fryslân voorziet daarom geen knelpunten in het kader van bereikbaarheid.

Advies

In overeenstemming met bovenstaande adviseert Brandweer Fryslân om:

- een toets op het bouwbesluit 2012 uit te (laten) voeren en ons te betrekken in een risicogericht advies aangaande de wijze van branddetectie;
- ons op de hoogte te brengen van de mate waarin ons advies is overgenomen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Lars van Tongeren, medewerker risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 229 89 71.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

Ing. S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest

